



Regolatore con doppio flussometro di precisione **821D-F-F**



APPLICAZIONI

- Ideale per doppia postazione di saldatura MIG/TIG per applicazioni medie e leggere
- L'entrata posteriore assicura una migliore visibilità su piccole bombole portatili per saldatura

CARATTERISTICHE

- Unico riduttore per due erogazioni separate con controllo della portata preciso e costante
- Due flussometri (con pomello a 180° dall'entrata) con valvola a spillo per una regolazione semplice e precisa
- Colonnina flussometro in policarbonato resistente con tubo graduato di facile lettura e visibilità a 360°
- Il flussometro lavora a pressione costante e compensata di 3,5 bar
- Massima pressione in entrata di 230 bar
- Corpo in ottone forgiato di elevata resistenza
- Valvola di alta pressione a capsula con tenuta in PTFE (Teflon®)
- Entrata posteriore
- Versione B disponibile con coperchio e cassa manometri neri
- 7 anni di garanzia
- Connessione di uscita con raccordo per tubo da 6 mm - Su richiesta può essere fornito anche con raccordo filettato (G 3/8" oppure G 1/4" + portagomma)



Codice	Descrizione
821Z026	Riduttore Argon-miscela, 30 Lpm, doppio flussometro

NORMA UNI 11627

Apparecchiatura per saldatura a gas - Attrezzature gas manuale di saldatura, riscaldamento e taglio. Verifiche periodiche.

La norma fornisce le indicazioni per le verifiche periodiche delle attrezzature manuali gas per la saldatura, taglio e tecniche affini e connesse a valle della valvola, delle bombole o, in caso di distribuzione centralizzata, poste a valle dei posti di lavoro.

Le verifiche periodiche prevedono esami visivi o verifiche di tenuta che possono essere eseguite dall'utilizzatore o dal responsabile delle apparecchiature.

Le verifiche periodiche che prevedono la sostituzione o la revisione completa delle apparecchiature gas devono essere eseguite dal fabbricante o da terzi da lui autorizzati.

L'intervallo massimo per le operazioni di verifica periodica deve far riferimento alla data di messa in servizio o dell'ultima revisione.

Le revisioni complete delle apparecchiature gas devono essere eseguite dal fabbricante o dai riparatori da lui autorizzati.

L'intervallo massimo di revisione o sostituzione devono essere eseguiti:

Riduttori di pressione	Revisione completa o sostituzione ogni 5 anni
Innesti rapidi a otturatore	Sostituzione sistematica in caso di guasto funzionale, o al massimo 5 anni
Tubi flessibili in gomma	Sostituzione se l'esame visivo a rilevato danni Ogni 3 anni al massimo dopo la messa in servizio per applicazioni gravose (per esempio in cantieri) Ogni 5 anni al massimo dopo la messa in servizio negli altri casi
Valvole di sicurezza con antiritorno di fiamma e antiritorno di gas	Sostituzione da valutare in caso di ritorno di fiamma Ogni 5 anni al massimo dopo la messa in servizio, ciò in funzione della gravosità dell'utilizzo
Cannelli	Revisione o sostituzione entro 5 anni al massimo dalla data di messa in servizio

Registrazioni.

Per ogni serie di verifiche periodiche annuali e di revisione completa/sostituzione, devono essere registrati almeno i seguenti dati:

- il riferimento alla presente norma
- la persona (nominativo e ruolo aziendale)
- il tipo di verifiche fatte e di attrezzatura esaminata
- il giorno della verifica effettuata e quella successiva
- eventuali anomalie riscontrate
- azioni correttive intraprese
- firma del responsabile