



Regolatore a doppio stadio ad altissime prestazioni **651**



- ✓ Eccezionale precisione nell'erogazione del gas di protezione
- ✓ La Bassa pressione garantisce eccezionali performance di saldatura MIG/MAG/TIG, migliora il controllo dell'arco elettrico e la fase di innesco
- ✓ Elimina la sovra-pressione iniziale riducendo le soffiature
- ✓ Migliora la pulizia e la perfezione del cordone di saldatura.
- ✓ Doppio stadio
- ✓ Nella saldatura e puntatura di bassi spessori in inox o leghe leggere, evita deformazioni del giunto saldato ed il rischio di foratura.
- ✓ Il doppio stadio consente di avere la stabilità assoluta del flusso a prescindere dallo stato di riempimento della bombola.
- ✓ La riduzione del consumo del gas rispetto ai regolatori convenzionali può superare il 50% e, nel caso della puntatura, il 70 %.
- ✓ Max pressione di entrata 300 bar;
- ✓ Il filetto in uscita è G 3/8 + portagomma incluso per tubi 5/6/8 mm;

Su richiesta è disponibile la versione con chiave di chiusura che impedisce ad operatori non autorizzati di poter variare la regolazione

Codice	Descrizione
3100600 (65130LAR3277)	Miscela Argon/ CO ² 30 lpm

NORMA UNI 11627

Apparecchiatura per saldatura a gas - Attrezzature gas manuale di saldatura, riscaldamento e taglio. Verifiche periodiche.

La norma fornisce le indicazioni per le verifiche periodiche delle attrezzature manuali gas per la saldatura, taglio e tecniche affini e connesse a valle della valvola, delle bombole o, in caso di distribuzione centralizzata, poste a valle dei posti di lavoro.

Le verifiche periodiche prevedono esami visivi o verifiche di tenuta che possono essere eseguite dall'utilizzatore o dal responsabile delle apparecchiature.

Le verifiche periodiche che prevedono la sostituzione o la revisione completa delle apparecchiature gas devono essere eseguite dal fabbricante o da terzi da lui autorizzati.

L'intervallo massimo per le operazioni di verifica periodica deve far riferimento alla data di messa in servizio o dell'ultima revisione.

Le revisioni complete delle apparecchiature gas devono essere eseguite dal fabbricante o dai riparatori da lui autorizzati.

L'intervallo massimo di revisione o sostituzione devono essere eseguiti:

Riduttori di pressione	Revisione completa o sostituzione ogni 5 anni
Innesti rapidi a otturatore	Sostituzione sistematica in caso di guasto funzionale, o al massimo 5 anni
Tubi flessibili in gomma	Sostituzione se l'esame visivo a rilevato danni Ogni 3 anni al massimo dopo la messa in servizio per applicazioni gravose (per esempio in cantieri) Ogni 5 anni al massimo dopo la messa in servizio negli altri casi
Valvole di sicurezza con antiritorno di fiamma e antiritorno di gas	Sostituzione da valutare in caso di ritorno di fiamma Ogni 5 anni al massimo dopo la messa in servizio, ciò in funzione della gravosità dell'utilizzo
Cannelli	Revisione o sostituzione entro 5 anni al massimo dalla data di messa in servizio

Registrazioni.

Per ogni serie di verifiche periodiche annuali e di revisione completa/sostituzione, devono essere registrati almeno i seguenti dati:

- il riferimento alla presente norma
- la persona (nominativo e ruolo aziendale)
- il tipo di verifiche fatte e di attrezzatura esaminata
- il giorno della verifica effettuata e quella successiva
- eventuali anomalie riscontrate
- azioni correttive intraprese
- firma del responsabile