


INNESTI RAPIDI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO ATTACCO	TIPO
CPL6	Maschio	Attacco tubo flessibile ø 6 mm (1/4")	Tubo flessibile
CPR6	Maschio	Attacco tubo flessibile ø 6 mm (1/4")	Tubo flessibile
CPL8	Maschio	Attacco tubo flessibile ø 8 mm (5/16")	Tubo flessibile
CPR8	Maschio	Attacco tubo flessibile ø 8 mm (5/16")	Tubo flessibile
CPL10	Maschio	Attacco tubo flessibile ø 9,5 mm (3/8")	Tubo flessibile
CPR10	Maschio	Attacco tubo flessibile ø 9,5 mm (3/8")	Tubo flessibile
CPLGB	Maschio	Filettature G 3/8"-LH-UNI ISO 228	Cannello
CPRGB	Maschio	Filettature G 3/8"-RH-UNI ISO 228	Cannello
CPL	Maschio	Filettature 9/16"-18-UNF-2B-LH	Cannello
CPR	Maschio	Filettature 9/16"-18-UNF-2B-RH	Cannello
VQACL8	Femmina	Attacco tubo flessibile ø 6 mm e ø 8 mm	Tubo flessibile
VQACR8	Femmina	Attacco tubo flessibile ø 6 mm e ø 8 mm	Tubo flessibile
QACL10	Femmina	Attacco tubo flessibile ø 9,5 mm (3/8")	Tubo flessibile
QACR10	Femmina	Attacco tubo flessibile ø 9,5 mm (3/8")	Tubo flessibile
QACL	Femmina	Filettature 9/16"-18-UNF-2B-LH	Riduttore
QACR	Femmina	Filettature 9/16"-18-UNF-2B-LH	Riduttore
VQACLGB	Femmina	Filettature G 3/8"-LH-UNI ISO 228	Riduttore
VQACRGB	Femmina	Filettature G 3/8"-LH-UNI ISO 228	Riduttore

- Connessione a baionetta in acciaio Inox di lunga durata
- Blocco automatico del gas per chiuderne l'erogazione quando è disconnesso
- Costruiti in robusto ottone e acciaio Inox




CPL8



CPLGB



VQACL8



VQACLGB

Ferrutensili s.n.c. di Francesco & Salvatore Bacile

Vicolo Randazzo 1/d 90123 Palermo – tel.: 0916168365 e-mail info@ferrutensili.eu – Pec postacertificata@pec.ferrutensili.eu
www.ferrutensili.eu

Cod. Fisc. E N° iscrizione Reg. Imprese 04054590825 – Partita IVA IT04054590825 REA PA-169447 – Cap.Soc. Euro 15.493,70 i.v.

NORMA UNI 11627

Apparecchiatura per saldatura a gas - Attrezzature gas manuale di saldatura, riscaldamento e taglio. Verifiche periodiche.

La norma fornisce le indicazioni per le verifiche periodiche delle attrezzature manuali gas per la saldatura, taglio e tecniche affini e connesse a valle della valvola, delle bombole o, in caso di distribuzione centralizzata, poste a valle dei posti di lavoro.

Le verifiche periodiche prevedono esami visivi o verifiche di tenuta che possono essere eseguite dall'utente o dal responsabile delle apparecchiature.

Le verifiche periodiche che prevedono la sostituzione o la revisione completa delle apparecchiature gas devono essere eseguite dal fabbricante o da terzi da lui autorizzati.

L'intervallo massimo per le operazioni di verifica periodica deve far riferimento alla data di messa in servizio o dell'ultima revisione.

Le revisioni complete delle apparecchiature gas devono essere eseguite dal fabbricante o dai riparatori da lui autorizzati.

L'intervallo massimo di revisione o sostituzione devono essere eseguiti:

Riduttori di pressione	Revisione completa o sostituzione ogni 5 anni
Innesti rapidi a otturatore	Sostituzione sistematica in caso di guasto funzionale, o al massimo 5 anni
Tubi flessibili in gomma	Sostituzione se l'esame visivo a rilevato danni Ogni 3 anni al massimo dopo la messa in servizio per applicazioni gravose (per esempio in cantieri) Ogni 5 anni al massimo dopo la messa in servizio negli altri casi
Valvole di sicurezza con antiritorno di fiamma e antiritorno di gas	Sostituzione da valutare in caso di ritorno di fiamma Ogni 5 anni al massimo dopo la messa in servizio, ciò in funzione della gravosità dell'utilizzo
Cannelli	Revisione o sostituzione entro 5 anni al massimo dalla data di messa in servizio

Registrazioni.

Per ogni serie di verifiche periodiche annuali e di revisione completa/sostituzione, devono essere registrati almeno i seguenti dati:

- il riferimento alla presente norma
- la persona (nominativo e ruolo aziendale)
- il tipo di verifiche fatte e di attrezzatura esaminata
- il giorno della verifica effettuata e quella successiva
- eventuali anomalie riscontrate
- azioni correttive intraprese
- firma del responsabile